

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ04.В.00189
(номер сертификата соответствия)

ТР 0627040
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ фирма «Kaimann GmbH». Адрес: Hansastrasse 2-5, Postfach 1126, D-33155 Hovelhof, Германия, Germany. Телефон +49(0)5257-9850-554, факс +49(0)5257-9850-554.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ фирма «Kaimann GmbH». Адрес: Hansastrasse 2-5, Postfach 1126, D-33155 Hovelhof, Германия, Germany. Телефон +49(0)5257-9850-554, факс +49(0)5257-9850-554.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684.
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ04 выдан 26.03.2009г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в РФ.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ теплоизоляционный материал из вспененного каучука

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) марки «Kaiflex EF»(трубы и листы толщиной до 32 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
25 3500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, глава 3, статья 13)(см. Приложение № 0064543)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4008 11 000 0
4009 11 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет о сертификационных испытаниях № 29/СТР-2010 от 14.04.2010 г., ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ССПБ.RU.ИН.102 действ. до 23.06.2010 г., 129366, г.Москва, ул. Б.Галушкина, д.4
Акт анализа состояния производства № 1602-2009 от 12.06.2009 г., ОС Академия ГПС МЧС России, аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ04 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ техническая документация изготовителя, сертификат системы менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2000 № 78 100 046184 от 20.02.2008
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.05.2010 по 03.05.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков
Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

П.В. Злобнов
П.В. Злобнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ04.В.00189

(обязательная сертификация)

ТР

0064543

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал высокоопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	высокоопасные по токсичности продуктов горения (Т3)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Серков Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Злобов П.В. Злобов